

Controlli acque destinate al consumo umano Comune di Suvereto 1° sem. 2011

Punto di prelievo	Zona di approvvigionamento	Data prelievo	Alluminio µg/l Al	Ammonio mg/l NH4	Arsenico µg/l As	Boro mg/l B	Cloruro mg/l Cl	Conducibilità µS/cm	Disinfettante res mg/l Cl2	Durezza °F	µg/l Fe	Nitrato mg/l NO3	Ossidabilità mg/l	pH	°C	Torbidità NTU	UFC 100 ml	Enterococchi UFC/100 ml	Pseudomonas aer. UFC/250 ml	Clostridium perfringens UFC/100 ml	Batteri coliformi a 37°C n./ml	Colonie a 22°C n./ml
Boldrona	SU1	12-gen-11		<0,05	8,3	1,79	42	706	<0,05	33		11		7,3	12,5	<0,5	0				0	0
Boldrona	SU1	03-feb-11		<0,05	9,2	2,1	50	766	0,21	35		18		7,3	10,7	<0,5	0				0	0
Boldrona	SU1	10-feb-11		<0,05				746	0,12					7,4	12,1	<0,5						
Boldrona	SU1	10-mar-11		<0,05	10	1,6	41	662	0,2	32		11		7,4	12,4	<0,5	0				0	0
Boldrona	SU1	05-apr-11	<2	<0,05	7,8	1,3	41	680	0,18	28		11		7,4	18,6	<0,5	0	0	0	0	0	0
Boldrona	SU1	02-mag-11		<0,05	8,6	1,9	44	708	0,26	30		13		7,3	19,9	<0,5	0				0	0
Boldrona	SU1	06-giu-11		<0,05	9	1,2	43	676	0,15	33		12		7,2	23	<0,5	0				0	0
San Lorenzo	SU2	12-gen-11		<0,05	10	1,18	29	607	0,3	30		5,6		7,6	12,3	<0,5	0				0	0
San Lorenzo	SU2	14-feb-11		<0,05	10	0,98	31	698	0,3	35		<5		7,5	11,2	<0,5	0				0	0
San Lorenzo	SU2	10-mar-11		<0,05		1,1	31	675	0,24	34		<5		7,6	10,8	<0,5	0				0	0
San Lorenzo	SU2	05-apr-11	<2	<0,05	10	0,9	30	645	0,2	27	<10	<5	<1	7,8	15	<0,5	0	0	0	0	0	0
San Lorenzo	SU2	02-mag-11		<0,05	11,2	1,2	31	640	0,33	29		<5		7,5	17,1	<0,5	0				0	0
San Lorenzo	SU2	06-giu-11		<0,05	10	0,7	33	621	<0,1	31		25		7,5	21,6	<0,5	0				35	
San Lorenzo	SU2	13-giu-11						628	0,24					7,7	21,3	<0,5	0				0	0
Prata	SU3	14-feb-11		<0,05			31	497	0,07	15		<5		7,5	14,6	<0,5	0				0	0
Prata	SU3	12-apr-11		<0,05			32	504	0,11	22		<5		7,3	15,9	<0,5	0				0	0
			n. dati		11	12																
			min		7,8	0,7																
			max		11,2	2,1																
			media		9,46	1,33																
			non conformi al VP (*)		1	9																
			Non conformi al VMA (**)		0	0																

Note:

(*) VP = Valore di Parametro indicato dal D. Lgs 31/2001

(**) VMA = Valore Massimo Ammissibile stabilito dalla deroga